

MÆRKATER TIL BRANDLUKNINGER 

PRODUKT

Mærkater til brandlukninger.

ANVENDELSE

Enhver brandlukning, der er udført med MK-godkendelse skal mærkes med godkendt label. En registrering af de udførte brandlukninger kræves i de fleste tilfælde.

Denne brandlukning er udført med
Conlit BrandsikringsSystem
 Udført jvf. Funktionsbeskrivelse nr.:
 Conlit® MK-godkendelsesnr.: **MK 6.10/1675**
 Dato: Lukningsnr.:
 Firma:
 Montør: **ROCKWOOL**
ULDULØST ISOLERING

Læs om fordelene ved [CONLIT Brandsikring](#)

SORTIMENT (LØSE ENHEDER)

Type	Pakke stk.	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Registreringsblok, 50 ark	1	905	1249552	24timer
CONLIT Mærkat MK6.10/1675 - 100 stk./rulle	1	900	1249554	24timer

VVS varenr.: 494379 + løbenr.

KVALITETSSIKRING

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.