

Ydeevnedeklaration Nr. 2812-CPR-2020-99

Varetypens unikke identifikationskode:	ArmaProtect 1000 HS
Chargenummer:	Se ETA 19/0716 ; se batchnummer på produktetiket
Tilsligtet anvendelse/tilsligtede anvendelser:	Brandhæmmende og tætningsprodukter til gennemtrængningstætninger. Kabelpenetration: Isolerede kabler og kabelbakker Rørpenetration: Isoleret metalrør Anvendelsesområdet skal overholde indholdet af ETA 19/0716.
Fabrikant:	Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D-48153 Münster
AVCP-system/systemer:	1

Warrington Certification Limited udstedte europæisk teknisk godkendelse - ETA 19/0716 på grundlag af ETAG 026 del 1 Generelt juni 2013 brandbeskyttelsesprodukter & ETAG 026 del 2. august 2011 brandstoppende og brandforseglingsprodukter & udstedte overensstemmelsescertifikat 2812-CPR-JA5153.

Europæisk teknisk godkendelse	EF-attest for ydeevne
ETA 19/0716	2812-CPR-JA5153

Deklareret ydeevne:

De grundlæggende karakteristika	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandreaktion	Euroclass F	EN 13501-1
Brandmodstand	For detaljer se ETA 19/0716 punkt 3.2 - bilag B	EN 13501-2
Farlige stoffer	For detaljer se ETA 19/0716 punkt 3.2.1	
Holdbarhed og brugbarhed	Z1 (0 / + 40 ° C) beregnet til indendørsbrug med høj luftfugtighed (85%) ekskl. Temperature under 0 ° C, uden udsættelse for regn eller UV.	EOTA TR024

Ydelsen af det produkt, der er identificeret ovenfor, er i overensstemmelse med den angivne ydeevne. Denne erklæring om ydeevne udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under ansvar af fabrikanten som er identificeret ovenfor.

På vegne af fabrikanten blev deklARATIONEN underskrevet af:
Georg Eleftheriadis, Manager Technical Marketing EMEA
Münster, 13.03.2020

[underskrift]