

Ydeevnedeklaration Nr. 2812-CPR-2020-98

Varetypens unikke identifikationskode:	ArmaProtect Collar
Chargenummer:	Se ETA 19/0713 ; se batchnummer på produktetiket
Tilsligtet anvendelse/tilsligtede anvendelser:	Brandstoppende og tætningsprodukter til gennemtrængningstætninger. Rørpenetration: Ikke-isolerede plastrør Anvendelsesområdet skal overholde indholdet af ETA 19/0713
Fabrikant:	Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D-48153 Münster
AVCP-system/systemer:	1

Warrington Certification Limited udstedte europæisk teknisk godkendelse - ETA 19/0713 på grundlag af ETAG 026 del 1 Generelle brandsikringsprodukter & ETAG 026 del 2 brandstopnings- og brandforseglingsprodukter og udstedte overensstemmelsescertifikat 2812-CPR-JA5156.

Europæisk teknisk godkendelse	EF-attest for ydeevne
ETA 19/0713	2812-CPR-JA5156

Deklareret ydeevne:

De grundlæggende karakteristika	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandreaktion	Euroclass E	EN 13501-1
Brandmodstand	For detaljer se ETA 19/0713 - bilag A	EN 13501-2
Farlige stoffer	For detaljer se ETA 19/0713 punkt 3.2.1	
Holdbarhed og brugbarhed	Type: X Beregnet til udendørs brug udsat for forvitring - regn, UV, høj temperatur, frost-optø om vinteren	EOTA TR024

Ydelsen af det produkt, der er identificeret ovenfor, er i overensstemmelse med den angivne ydeevne. Denne erklæring om ydeevne udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under ansvar af fabrikanten som er identificeret ovenfor.

På vegne af fabrikanten blev deklARATIONEN underskrevet af:
Georg Eleftheriadis, Manager Technical Marketing EMEA
Münster, 13.03.2020

[underskrift]