

## Ydeevnedeklaration Nr. 2812-CPR-2020-97

<b>Varetypens unikke identifikationskode:</b>	<b>ArmaProtect Seal X</b>
<b>Chargenummer:</b>	Se ETA 19/0715 ; se batchnummer på produktetiket
<b>Tilsligtet anvendelse/tilsligtede anvendelser:</b>	Brandhæmmende og tætningsprodukter til gennemtrængningstætninger. Kabelpenetration: kabler Rørpenetration: Isoleret og ikke-isoleret plastrør og isoleret metalrør. Anvendelsesområdet skal overholde indholdet af ETA 19/0715.
<b>Fabrikant:</b>	Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D-48153 Münster
<b>AVCP-system/systemer:</b>	1

Warrington Certification Limited udstedte europæisk teknisk godkendelse - ETA 19/0715 på grundlag af ETAG 026 del 1 Generelle brandsikringsprodukter & ETAG 026 del 2 brandstopnings- og brandforseglingsprodukter og udstedte overensstemmelsescertifikat 2812-CPR-JA5155.

Europæisk teknisk godkendelse	EF-attest for ydeevnens
ETA 19/0715	2812-CPR-JA5155

### Deklareret ydeevne:

De grundlæggende karakteristika	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandreaktion	Euroclass F	EN 13501-1
Brandmodstand	For detaljer se ETA 19/0715 punkt 3.2 - bilag B	EN 13501-2
Farlige stoffer	For detaljer se ETA 19/0715 punkt 3.2.2	
Holdbarhed og brugbarhed	Z1 (0 / + 40 ° C) beregnet til indendørsbrug med høj luffugtighed (85%) ekskl. Temperature under 0 ° C, uden udsættelse for regn eller UV.	EOTA TR024

Ydelsen af det produkt, der er identificeret ovenfor, er i overensstemmelse med den angivne ydeevne. Denne erklæring om ydeevne udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under ansvar af fabrikanten som er identificeret ovenfor.

På vegne af fabrikanten blev deklARATIONEN underskrevet af:  
**Georg Eleftheriadis, Manager Technical Marketing EMEA**  
**Münster, 27.06.2018**

\_\_\_\_\_  
[underskrift]