

## Ydeevnedeklaration Nr. 2812-CPR-2020-96

<b>Varetypens unikke identifikationskode:</b>	<b>ArmaProtect Seal</b>
<b>Chargenummer:</b>	Se ETA 19/0711 ; se batchnummer på produktetiket
<b>Tilsigtet anvendelse/tilsigtede anvendelser:</b>	Brandstoppende og tætningsprodukter til lineær sammenføjning og spaltetætning. Lineære samlinger og mellem-rumspakninger: Horisontale og lodrette linearfuger i fleksible vægkonstruktioner. Lineære samlinger og mellem-rumspakninger: Horisontale og lodrette linearfuger i stive vægge, stive gulve, stål og trækonstruktioner. Anvendelsesområdet skal overholde indholdet af ETA 19/0711
<b>Fabrikant:</b>	Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D-48153 Münster
<b>AVCP-system/systemer:</b>	1

Warrington Certification Limited udstedte europæisk teknisk godkendelse - ETA 19/0711 på grundlag af ETAG 026 del 1 Generelle brandsikringsprodukter & ETAG 026 del 2 brandstopnings- og brandforseglingsprodukter og udstedt overensstemmelsescertifikat 2812-CPR-JA5154.

Europæisk teknisk godkendelse	EF-attest for ydeevne
ETA 19/0711	2812-CPR-JA5154

### Deklareret ydeevne:

De grundlæggende karakteristika	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandreaktion	Euroclass F	EN 13501-1
Brandmodstand	For detaljer se ETA 19/0711 punkt 3.2 - bilag A	EN 13501-2
Farlige stoffer	For detaljer se ETA 19/0711 punkt 3.2.2	
Holdbarhed og brugbarhed	Z1 (0 / + 40 ° C) beregnet til indendørsbrug med høj luftfugtighed (85%) ekskl. Temperature under 0 ° C, uden udsættelse for regn eller UV.	EOTA TR024

Ydelsen af det produkt, der er identificeret ovenfor, er i overensstemmelse med den angivne ydeevne. Denne erklæring om ydeevne udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under ansvar af fabrikanten som er identificeret ovenfor.

På vegne af fabrikanten blev deklARATIONEN underskrevet af:  
**Georg Eleftheriadis, Manager Technical Marketing EMEA**  
**Münster, 27.06.2018**

[underskrift]